

Meldepflichtiges Ereignis 09/2017

Ausfall von Abgasgebläsen

Am 20.11.2017 kam es in der im Rückbau befindlichen Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) gegen 5:28 Uhr zum Ausfall von drei Abgasgebläsen. Diese halten im Regelbetrieb den Unterdruck im Abgassystem aufrecht. Die Störung wurde über die Störmeldeanlage signalisiert. Der angeforderte Bereitschaftsdienst stellte ein defektes Zeitrelais als Ursache fest. Der Defekt führte zu Störungen in der Steuerung der Abgasgebläse. Nach dem unverzüglichen Austausch des Bauteils standen die betroffenen Systeme ab 7:09 Uhr wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Während der Störung fanden keine Arbeiten in der Anlage statt. Arbeiten in der VEK wurden erst nach Beseitigung der Störung freigegeben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde fristgerecht informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, die Umgebung und das Personal. Es wurde in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen 28. November 2017