

Meldepflichtiges Ereignis 2/2018

Störung in der Messwertaufzeichnung für die Fortluftüberwachung der Heißen Zellen

Am Samstag, 7. Juli 2018 wurde gegen 3:50 Uhr eine Störung am Rechner der Fortluftüberwachung für das Gebäude der Heißen Zellen (Bau 701) automatisch signalisiert. Vor Ort stellte der Bereitschaftsdienst fest, dass der Computer der Messstelle ausgefallen war und die Daten für die Direktmessungen nicht mehr aufgezeichnet wurden. Eine Wiederinbetriebnahme des Rechners war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Am darauffolgenden Montag, 9. Juli 2018 konnte die Störung behoben werden. Die Überwachung der Fortluft und die Bilanzierung der Emissionen waren über den gesamten Zeitraum gegeben. Der eingesetzte Filter wurde gewechselt und ausgewertet. Die Messung zeigte keine auffälligen Emissionswerte.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde fristgerecht informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, die Umgebung und das Personal. Es wurde in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen, 31. Juli 2018