

Meldung KTE-01/2018

Überschreitung des Wochenwertes

Bei der Auswertung von Proben zur Aktivitätsüberwachung der Fortluft wurde für eine Teilbetriebsstätte der KTE-Entsorgungsbetriebe in der ersten und dritten Januarwoche eine Ableitung von Jod-129 festgestellt. Die ermittelten Werte lagen oberhalb der nach Abluftplan für diese Wochen zulässigen Ableitungen für Jod-129, für diese Teilbetriebsstätte, jedoch weit unterhalb der nach Strahlenschutzverordnung zulässigen Werte. Das Vorkommnis wurde entsprechend der gültigen Melderegelung der Aufsichtsbehörde gemeldet.

Eggenstein-Leopoldshafen, 8. Februar 2018