

## Mitteilung

# Kurzzeitiger Lüftungsausfall in der Verbrennungsanlage

In der Verbrennungsanlage der KTE-Entsorgungsbetriebe kam es am Montag, 12. November 2018 zu einem kurzzeitigen Lüftungsausfall. Die Druckluftversorgung, welche u. a. für den Betrieb der Lüftung notwendig ist, musste aufgrund einer Leitungsbeschädigung im Zuge von Bauarbeiten abgestellt werden und die Ersatzdrucklufterzeuger sprangen aufgrund eines Defektes am Steuergerät nicht automatisch an.

Die Arbeiten im betroffenen Kontrollbereich der Verbrennungsanlage wurden sofort eingestellt und dieser geräumt. Die Ersatzdrucklufterzeuger wurden umgehend manuell eingeschaltet und somit der für diese Fälle vorgesehene Lüftungsnotbetrieb hergestellt. Etwa zwei Stunden später war die Druckluftleitung repariert und die Lüftung wieder in Normalbetrieb. Nach Überprüfung und Freigabe der Räume im Kontrollbereich konnten die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Das defekte Steuergerät wurde am Folgetag ausgetauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umgebung.

Eggenstein-Leopoldshafen, 21. November 2018