

Mitteilung

Fehlerhafte Signalisierung einer Störung der Brandmeldeanlage

Am 18. und 19. September 2018 lief insgesamt dreimal die Meldung „Störung der Brandmeldeanlage“ bei dem im Rückbau befindlichen Mehrzweckforschungsreaktor auf. Da nach dem Tausch eines elektronischen Bauteils der Fehler wieder aufgetreten ist, wurde die Signalisierung auf eine andere Meldelinie umprogrammiert. Hierdurch konnte die Störung beseitigt werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umgebung. Die Funktion der betroffenen Brandmeldelinie war zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 1. Oktober 2018