

## Meldepflichtiges Ereignis 02/2018

### Batterie mit nicht ausreichender Kapazität

In der stillgelegten, im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe wurde am 24. April 2018 bei einer wiederkehrenden Prüfung festgestellt, dass ein Batterieblock von insgesamt 32 Blöcken nicht die geforderte Ladungskapazität aufwies. Die Batterien sind Bestandteil einer unterbrechungsfreien Notstromversorgung, welche bei Ausfall des normalen Stromnetzes die Verfügbarkeit von Einrichtungen der Anlagensicherung gewährleistet.

Eine Herstellerempfehlung sieht vor, den Batterieblock neu zu laden und die Kapazitätsprüfung zu wiederholen. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Durch dieses Ereignis war die Anlagensicherung nicht beeinträchtigt. Es wurde vorläufig in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen, 4. Mai 2018