

## Meldepflichtiges Ereignis 05/2017

# Funktionsstörung an einem Schwerlastmanipulator

Am 3. August 2017 wurde bei der Bedienung eines Schwerlastmanipulators in der stillgelegten Vergasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) festgestellt, dass der Arm und die Hand des Manipulators sich nicht bewegen lassen. Der Manipulator diene zu VEK-Betriebszeiten zur Hantierung von Komponenten innerhalb der Schmelzofenzelle und wird für den späteren Rückbau benötigt. Fehlersuche und –behebung dauern an.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde fristgerecht informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, die Umgebung und das Personal. Es wurde vorläufig in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen 17.08.2017