

Mitteilung

Störung der Telefonanlage

Am Morgen des 5. Septembers 2018 wurde eine Störung der Telefonanlage festgestellt. Ein Großteil der Telefonapparate der KTE war nicht verfügbar. Davon war auch der Notruf bei der Wiederaufarbeitungsanlage betroffen. Für den Ausfall des Notrufs wurden Ersatzmaßnahmen getroffen.

Ursache für die Störung war ein defektes Netzteil. Nach dessen Austausch stand kurz nach 12:00 Uhr die Telefonanlage wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umgebung.

Eggenstein-Leopoldshafen, 17. September 2018