

Meldepflichtiges Ereignis 03/2017

Beschädigung eines Kabels

Am 08. Juni 2017 wurde bei Arbeiten im Rückbauprojekt WAK versehentlich ein Kabel beschädigt. Hierdurch kam es zu einem Kurzschluss mit Auslösen der Sicherung. Durch den Stromausfall kam es zur Störung einer Zugangstür und einer Einschränkung der Notbeleuchtung. Die Reparatur des Kabels war am gleichen Tag abgeschlossen. Die Zugangstür wurde bis zum Abschluss der Reparatur von einem Mitarbeiter des Objektsicherungsdienstes kontrolliert.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde fristgerecht informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, die Umgebung und das Personal. Es wurde vorläufig in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen 14.06.2017