

## Mitteilung

# Ungeplante Umschaltung der Lüftungsanlage

In der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) im Betriebsteil LAVA wurde am Mittwoch, 1. April 2020 gegen 7 Uhr im Zentralen Kontrollraum eine Störung der Lüftungsanlage angezeigt. Grund war die Störung eines stationären Filtergerätes, welches für Zerlegearbeiten benötigt wurde. Die Lüftung ging auslegungsgemäß in den Notbetrieb. Die Störmeldung konnte vom Personal quittiert werden, sodass die Lüftungsanlage wieder in den Normalbetrieb ging.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 22. April 2020