

Mitteilung

Auswirkungen des Sturms „Sabine“

Am Montag, 10. Februar 2020 kam es ab 6:15 Uhr in drei Anlagen in den Entsorgungsbetrieben der KTE zu mehreren kurzzeitigen Unterbrechungen der Stromversorgungen (Netzwischer), vermutlich verursacht durch den Sturm „Sabine“. Als Folge gingen die Lüftungsanlagen im Gebäude L563 und A536 aus. Die Lüftungsanlagen wurden wieder angefahren. Die Lüftungsanlage L563 war gegen 8:30 Uhr und die von A536 gegen 8:55 Uhr wieder in Normalbetrieb. Außerdem wurden im Gebäude G551 Störungen an den Trocknungsanlagen signalisiert, die bis Mittag behoben waren. In allen drei Anlagen fanden während des Ereignisses keine Arbeiten statt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 21. Februar 2020