

Mitteilung

Sturmbedingte Druckschwankung der HWL-Lüftung

Im ehemaligen „Haupt Waste Lager“ (HWL) auf dem Gelände der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) kam es am 10. Februar 2020 gegen 6:15 Uhr in Folge einer vom Sturm „Sabine“ verursachten, starken Luftdruckschwankung zu einer automatischen Umschaltung der Lüftungsanlage in einen Betriebszustand mit reduziertem Fortluftvolumenstrom. Grund war das kurzzeitige Ansprechen des sogenannten „Differenzdruckwertes“. Die darauf folgende Meldung konnte sofort quittiert werden, die Lüftungsanlage schaltete wieder zurück in den Betriebszustand „Normalbetrieb“. Die Unterdruckhaltung des HWL gegenüber der Umgebung war zu jeder Zeit gewährleistet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 5. März 2020