

## Mitteilung

# Störung eines Druckwächters der Trocknungsanlage

Am Samstag, 29. Februar 2020 wurde um 17:40 Uhr in einer Trocknungsanlage der Entsorgungsbetriebe der KTE eine Störung an einem Druckwächter einer Trocknungskammer angezeigt. Die Trocknungsanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb und eine Drucküberwachung daher nicht erforderlich.

Der Grund für die Störung war ein sogenanntes Transmitterspeisegerät. Eine genaue Ursache konnte nicht ermittelt werden. Das Bauteil wurde vorsorglich ausgetauscht. Die Anlage stand am Montag, 2. März ab 15 Uhr wieder für den Normalbetrieb zur Verfügung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 9. März 2020