

## Mitteilung

# Ausfall einer Lüftungsanlage

Im Gebäude 545 der Entsorgungsbetriebe der KTE wurde am Sonntag, 5. April 2020 gegen 5:30 Uhr sowie gegen 8:15 Uhr jeweils eine Sammelstörung der Lüftung festgestellt. Ursache war der Ausfall eines Lüfters für die Kühlung eines Netzteils in einem Schaltschrank. Der Zugang zum Kontrollbereich wurde vorsorglich gesperrt. Nach Austausch des defekten Kühlluftgebläses konnte die Lüftung wieder in den Normalbetrieb gefahren werden. Am Montag, 6. April 2020 gegen 11 Uhr konnte nach Auswertung der Raumluftüberwachung (ohne Befund) der Zugang zum Kontrollbereich wieder freigegeben werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 22. April 2020