

## Mitteilung

# Abweichung der gerichteten Luftströmung

Im Rahmen einer internen Kontrolle der gerichteten Luftströmung mittels Raucherhörnchen wurde am 8. Januar 2020 gegen 13 Uhr in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) in einem Raum des sogenannten Prozessgebäudes eine geringfügige Abweichung von der vorgesehenen Strömungsrichtung detektiert. Ein kleiner Luftstrom gelangte über eine Objektschutztür hinweg in Richtung des Überwachungsbereichs. Grund war eine rückbaubedingte, provisorische Abdichtung einer Wandöffnung, die sich teilweise wieder von der Wand gelöst hatte. Die letzte Überprüfung in diesem Bereich fand am 19. Dezember 2019 statt ohne Beanstandung. Die betroffene Wandöffnung befand sich in kontaminationsfreien Räumen der Zuluftstrecke. Ein Kontaminationsaustritt in den Überwachungsbereich ist ausgeschlossen, was durch Messungen bestätigt wurde. Die Wandöffnung wurde durch ein in der Wand verankertes Blech permanent verschlossen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 15. Januar 2020