

## Mitteilung

### Wassereintritt in einem Gebäude

In der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurden am 18. Juni 2020 in einem Raum im Kontrollbereich eine feuchte Stelle an der Decke sowie kleinere Wasseransammlungen auf dem Boden festgestellt. Das Wasser auf dem Boden wurde entfernt. Radiologische Untersuchungen gaben keine Hinweise auf eine Kontamination. Maßnahmen zur Feststellung von Schadensursache und -umfang wurden eingeleitet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 26. Juni 2020