

## Mitteilung

# Defekt an einem Schwerlastmanipulator

In der im Rückbau befindlichen Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) wurde am 26. Januar 2021 beim Einschalten eines Schwerlastmanipulators festgestellt, dass dieser funktionslos war. Nachdem die Software der speicherprogrammierbaren Steuerung neu aufgespielt wurde, war der Manipulator wieder funktionsfähig.

Der Schwerlastmanipulator wird zum Ausschleusen von Abgasfiltern benötigt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 4. Februar 2021