

## Mitteilung

# Ausfall eines Abgasgebläses aufgrund eines Netzwischers

Bei der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe kam es am Montag, 1. Oktober 2018 zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch aufgrund eines Netzwischers. Infolgedessen waren das in Betrieb befindliche Abgasgebläse und die beiden Reservegebläse der Vergasungsanlage für ca. 4 Minuten nicht verfügbar. Dies führte in diesem Zeitraum zu einem Abfallen des Unterdrucks im Behälterabgassystem. Nach Störungsquittierung lief das vorgewählte Gebläse wieder an. Im Ereigniszeitraum wurden keine Arbeiten in den betroffenen Bereichen durchgeführt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umgebung.

Eggenstein-Leopoldshafen, 17. Oktober 2018