

Mitteilung

Auffälligkeiten an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung

Am 13. November 2019 wurden in den Entsorgungsbetrieben der KTE im Rahmen einer Kapazitätsprüfung Auffälligkeiten an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung festgestellt. Hierbei erreichten zwei Batterieblöcke vorzeitig die Entladeschlussspannung. Die Batterien wurden geladen und stehen wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die beiden auffälligen Batterieblöcke werden zeitnah ausgetauscht. Die erforderliche Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher ist trotz der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der beiden Batterieblöcke gegeben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 21. November 2019