

Mitteilung

Kurzzeitige Störung einer Lüftungsanlage der Entsorgungsbetriebe der KTE

Am 14. September 2019 wurde eine Störungsmeldung aus dem Lager für mittelradioaktive Abfälle der Entsorgungsbetriebe der KTE angezeigt. Die angeforderte Rufbereitschaft stellte vor Ort einen Ausfall der Abluftgebläse fest. Nach Neustart konnte die Lüftungsanlage wieder ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden. Vorsorglich durchgeführte Kontaminationsmessungen zeigten keinen Befund.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 27. September 2019