

Mitteilung

Funktionsstörung an einem Zellenkran

Am 19. Juli 2019 kam es in der im Rückbau befindlichen WAK zu einer Funktionsstörung an einem Kran in der Zelle V7 der Verglasungseinrichtung (VEK). Der Kran, der ehemals zum Transport der Kokillen mit radioaktiven Abfällen eingesetzt wurde, konnte nicht mehr auf seinen Laufschienen verfahren werden. Grund war eine Störung an einem Frequenzumrichter. Nach Austausch des defekten Bauteils war der Kran am 24. Juli wieder funktionsfähig.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 29. Juli 2019