

## Mitteilung

### Störung an einer Krananlage im LAW-Zwischenlager

Am 19.07.2023 um 7:20 Uhr wurde am Bedientableau eines Krans im LAW-Zwischenlager der Entsorgungsbetriebe anhand von aufgelaufenen Störmeldungen erkannt, dass ein Notendschalter angefahren wurde.

Es wurde festgestellt, dass sich der zugehörige Positionsendschalter gelöst hatte und dadurch überfahren wurde. Der Positionsendschalter wurde von einem Sachkundigen befestigt und auf Funktionalität überprüft. Der Kran ist wieder uneingeschränkt in Betrieb.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.