

Mitteilung

Kurzfristige Störung in der Elektroversorgung aufgrund von Blitzschlag

Am 30. Juli 2023 kam es aufgrund eines Blitzschlages zu einer Störung im Stromnetz. Diese Störung hatte Auswirkungen auf die Lüftungsanlage der Verglasungseinrichtung in der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe.

Die Lüftungsanlage der Verglasungseinrichtung fuhr in einen sicheren Betriebszustand. Das Schutzziel der Aufrechterhaltung einer gerichteten Strömung im Gebäude war jederzeit gewährleistet.

Die restlichen Anlagen der KTE verhielten sich unauffällig.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.