

## Mitteilung

### Defekt am Kompressor eines Notstromaggregats

Beim Kontrollgang des Schichtelektrikers am 25.10.2023 in der sich im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) stellte dieser um 23:10 Uhr das Laufen des Kompressors eines Notstromaggregates fest. Hierbei vernahm er ungewöhnliche Geräusche. Eine genauere Kontrolle am Kompressor ergab ein Abblasen am Überdruckventil an einem der Zylinder. Die Funktion des Notstromaggregats war jederzeit gewährleistet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.