

Mitteilung

Störung an einer Batterie der Feuerlöschanlage

Am Sonntag, dem 24.12.2023 wurde um 3:29 Uhr eine Sammelstörmeldung der Verfahrenstechnik in Gebäude 536 Verbrennungsanlage in den Entsorgungsbetrieben ausgelöst. Die Rufbereitschaft wurde angefordert. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine der beiden Batterien der Feuerlöschanlage eine zu niedrige Spannung hatte. Vorsorglich wurden beide Batterien getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.