

Mitteilung

Signalisierung einer Störung der Brandmeldeanlage

Am 13.01.2024 wurde um 22:34 Uhr eine Störung der Brandmeldeanlage in der Sicherungszentrale der sich im Rückbau befindenden Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe signalisiert. Die Funktion der Brandmeldeanlage war durch die Störung nicht beeinträchtigt.

Am 15.01.2024 wurde als Ursache der Störung ein Defekt am zugehörigen Bedienfeld festgestellt, welches gegen Ersatz getauscht wurde.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.