

## Mitteilung

### **Auslösen von Handmeldern der Brandmeldeanlage**

In den Jahren 2022 bis 2024 lösten insgesamt drei Handmelder der Brandmeldeanlage (von insgesamt ca. 150 in der Anlage eingesetzten) in der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe aus. Die Handmelder waren jeweils nicht betätigt worden und wurden unverzüglich gegen Ersatz getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.