

## Mitteilung

### Temperaturwarnung in der Fortluftüberwachung

Am 13.05.2024 kam es in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) zum Ansprechen der Temperaturwarnung (35 °C) und zur automatischen Abschaltung der Rohrbegleitheizung der Fortluftüberwachung des Prozessgebäudes. Die Temperaturüberwachung dient dem Schutz der Probenahmeeinrichtungen der Fortluftüberwachung. Die Fortluftüberwachung war im gesamten Ereigniszeitraum ohne Einschränkungen verfügbar. Die Einstellungen der Temperaturregelung wurden daraufhin angepasst.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.