

Mitteilung

Nichtverfügbarkeit des Kompressors eines Notstromaggregates

Am 13. Juni 2024 lief an der Störmeldeanlage der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) eine Sammelmeldung der Notstromversorgung auf. Bei der Kontrolle vor Ort wurde die Nichtverfügbarkeit eines Kompressors festgestellt.

Der Kompressor liefert die Druckluft für die Druckluftspeicher des Druckluftanlasssystems eines Notstromaggregats. Zum Starten bzw. Betreiben des Notstromaggregates wird der Kompressor nicht benötigt. Ersatzmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Funktionsfähigkeit des Notstromaggregats war und ist gegeben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.