

## Mitteilung

### Beschädigungen am Kamin der Verbrennungsanlage

Am Kamin (Stahlbeton) der Verbrennungsanlage der Entsorgungsbetriebe wurde im Rahmen der Sanierungsplanung eine fachtechnische Überprüfung von Rissen durchgeführt. Am 01.07.2024 wurde an den Überprüfungsstellen Korrosion der inneren Armierung und Betonabplatzungen im Inneren festgestellt.

Bei einer ersten Bewertung wurde nachgewiesen, dass die statische Standfestigkeit des Kamins gegeben ist. Es werden weitere Beprobungen zur Nachweisführung der Standsicherheit bei sehr hohen Windlasten durchgeführt. Eine zusätzliche Stabilisierung mittels Spannring wird angebracht. Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert.

Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.