

Mitteilung

Auflaufen der Ausfallsignalisierung eines Pegelwächters

Am 16. April 2024, am 20. November 2024 und am 12. März 2025 kam es im Zentralen Kontrollraum der Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) jeweils zum Auflaufen der Ausfallsignalisierung eines Raumpegelwächters. Dies ist auf alterungsbedingte Ausfälle unterschiedlicher Bauteile auf den Störmeldesignalisierungskarten zurückzuführen. Nach dem Austausch der Karten konnten die Meldungen jeweils quittiert werden. Um alterungsbedingten Ausfällen entgegenzuwirken, planen wir den Austausch aller Störmeldesignalisierungskarten.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.