

Mitteilung

Fehler an einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage

Am 25.03.2025 wurde an einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage (USV) eines Gebäudes der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) eine Wartung durchgeführt. Die USV konnte nach den Wartungsarbeiten nicht wieder zugeschaltet werden. Die Instandsetzung wurde eingeleitet. Die Stromversorgung wurde bis zur Instandsetzung über das Netzersatznetz gewährleistet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.