

Mitteilung

Partieller Stromausfall

Am 15.04.2025 wurde an einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage (USV) eines Gebäudes der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) eine wiederkehrende Prüfung (WKP) durchgeführt. Dabei kam es zu einem Schaltfehler, wodurch die angeschlossenen Verbraucher für ca. eine Minute stromlos waren. Diese standen nach dem Hochfahren wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.