

Mitteilung

Funktionsstörung bei einer Netzausfallprüfung

Am 12.05.2025 wurde in den Entsorgungsbetrieben eine Netzausfallprüfung durchgeführt. Dadurch soll eine Stromversorgung auch bei Netzausfall sichergestellt werden. Hierbei ist die automatische Umschaltung vom Normalnetz zum Netzersatznetz an einem Gebäude nicht erfolgt. Nach zehn Minuten wurde auf das Normalnetz zurückgeschaltet und die Verbraucher hochgefahren. Bei der Prüfung war eine Nichtverfügbarkeit der Verbraucher eingeplant. Der ursächliche Schalter wurde getauscht und die Funktion wieder hergestellt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.