

Mitteilung

Defekte Batterien in einer Unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage

Am 15.07.2025 wurden Verformungen an den Batterien der Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für die Sicherheitsbeleuchtung eines Gebäudes der Entsorgungsbetriebe festgestellt. Die USV übernimmt die Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung im Falle eines Stromausfalles bis die Notstromdiesel laufen (ca. 20 Sekunden).

Die gesamten Batterien werden getauscht. Bis dahin dürfen die betroffenen Räume nur nach Rücksprache mit dem Betriebsverantwortlichen betreten werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.