

Mitteilung

Ausfall beider Ganzkörpermonitore

Am 10. September 2025 standen in der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage ab 04:04 Uhr beide Ganzkörpermonitore nicht zur Verfügung, weil die Zählgasversorgung gestört war. Die Rufbereitschaft wurde angefordert und der Kontrollbereich gesperrt. Die Zählgasversorgung wurde wieder hergestellt. Als die Ganzkörpermonitore ab 12:45 Uhr wieder betriebsbereit waren, konnte der Kontrollbereich wieder begangen werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.