

Mitteilung

Funktionsstörung an mehreren Toren

Am 29.09.2025 kam es in der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe zur Störung an mehreren Toren im Bereich Hauptwastelager (HWL). Insgesamt 5 Tore können nicht elektrisch geöffnet werden. Eine manuelle Notöffnung ist jedoch möglich. Die Tore bleiben bis zur Instandsetzung geschlossen.

Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.