

## Mitteilung

### Wassereintritt im HWL

Am 23.10.2025 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) um ca. 08:15 Uhr im Rahmen einer Begehung eine feuchte Stelle an der Decke, sowie eine kleine Pfütze im Raum 8 des HWL festgestellt. Der Wassereintritt erfolgte über die Gebäudefuge. Die festgestellte Wassereintragsmenge belief sich auf ca. 0,5 Liter. Das Wasser auf dem Boden wurde mit zwei Zellstofftüchern aufgewischt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Der betroffene Raum befindet sich im Kontrollbereich, ist aber frei von Kontamination. Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.