

## **Mitteilung**

### **Defekt an einem Innentor**

Am 21.11.2025 wurde um 11:00 Uhr in der MAW-Verschrottung der Entsorgungsbetriebe ein Defekt am Kegelrad eines Innentores festgestellt.

Der Austausch des Kegelrades ist geplant. Das Tor ist derzeit geschlossen. Bei Bedarf kann es jedoch gefahren werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.