

## Mitteilung

# Auswirkungen einer kurzfristigen Störung in der Elektroversorgung

Am 21.12.2025 kam es um etwa 21:31 Uhr im Bereich des KIT Campus Nord zu einer kurzfristigen Störung in der Elektroversorgung. Die Lüftungsanlage der LAW-Eindampfung der Entsorgungsbetriebe (EB) war für ca. 120 min außer Betrieb. Die Abluftanlage der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) war für ca. 60 min außer Betrieb. Beide Lüftungsanlagen wurden durch den hinzugezogenen Bereitschaftsdienst wieder in Betrieb genommen und befanden sich wieder im Normalbetrieb.

Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.