

Mitteilung

Befund am baulichen Brandschutz

Am 13.03.2026 wurde in der Gerätedekontamination (G548) der Entsorgungsbetriebe ein Schaden an einer Brandschutztür festgestellt. Die Reparatur wurde kurzfristig umgesetzt, ein Änderungsverfahren zum Austausch der Tür war bereits eingeleitet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.