

## Mitteilung

# Umgekippter Betoncontainer im LAW-Zwischenlager

Am 30.04.2026 fanden im Lager für radioaktive Abfälle der Entsorgungsbetriebe routinemäßig Umlagerungen von Containern statt. Um ca. 9:15 Uhr kam es beim Absetzen und Hantieren eines Betoncontainers aufgrund eines Handhabungsfehlers zum Umkippen von diesem auf die Seite. Der Deckel hatte sich durch das Umkippen um ca. 10 cm geöffnet.

Der Deckel des Containers wurde mit Spanngurten geschlossen. Der Container wurde aufgerichtet und zum Zwecke der Inspektion in einen gesonderten Bereich transportiert. Während des gesamten Prozesses wurden begleitend vom Strahlenschutz Messungen am umgekippten Container und im umliegenden Bereich durchgeführt. Alle Messwerte waren unterhalb der für diesen Bereich zulässigen Werte.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.