

## Mitteilung

### Störung der Lüftungsanlage

Am 11. Mai 2026 wurde in der MAW-Verschrottung der Entsorgungsbetriebe eine Prüfung durchgeführt, bei der die Stromversorgung der Lüftungsanlage kurzzeitig unterbrochen wurde. Im Anschluss sollte die Lüftungsanlage wieder automatisch in den Normalbetrieb kehren. Dies war nicht der Fall und die Lüftungsventilatoren blieben aus. Nachdem die Einstellung einer Lüftungsklappe von Hand durchgeführt wurde, lief die Lüftungsanlage wieder im Normalbetrieb.

Bei der Ursachenklärung am Folgetag wurden defekte Relais als Ursache festgestellt. Diese wurden gegen Ersatz getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.