

Mitteilung

Schaden an einem Abluftventilator

Am 17. Mai 2026 kam es zu einem Schaden an einem Abluftventilator in der MAW-Verschrottung der Entsorgungsbetriebe. Die automatische Umschaltung auf die Redundanz ist erfolgt und die Lüftungsanlage läuft im Betriebszustand "Normalbetrieb".

Bis zum Tausch des schadhaften Abluftventilators wird die Lüftungsanlage mit dem intakten Ventilator betrieben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.