

## Mitteilung

### **Auflaufen einer Differenzdruckmeldung**

Am 19. Mai 2026 wurde im zentralen Kontrollraum der sich im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe signalisiert, dass ein Differenzdruck in einem Fortluftschacht der Verglasungseinrichtung zu niedrig sei. Die Lüftung lief weiterhin im Normalbetrieb und die Meldungen konnten quittiert werden. Die Ursachensuche wurde eingeleitet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.