

## Mitteilung

### Unplanmäßig geschlossene Klappen der Zuluft

Am 22.05.2026 um 22:38 Uhr schlossen die Klappen der Zuluft in der LAW (low active waste)-Eindampfung und Zementierung der Entsorgungsbetriebe. Dies führte dazu, dass sich der ohnehin schon aus Sicherheitsgründen vorhandene Unterdruck verstärkte. Ursache dafür war ein gelöster Druckluftschlauch zum Antrieb der Klappen.

Nachdem der Schlauch wieder angebracht und befestigt war, regelte sich die Lüftungsanlage wieder in den Normalbetrieb.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.