

Mitteilung

Mangel an einer Batterieanlage

In der sich im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurde im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung am 19. Mai 2026 ein Mangel an einer Batterieanlage einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) festgestellt. Die betroffene USV dient der unterbrechungsfreien Stromversorgung von elektrischen Verbrauchern der Gefahrenmeldeanlage (GMA) und des Zugangskontrollsystems (ZKS) und gewährleistet bei Stromausfall die Spannungsversorgung der angehängten Verbraucher so lange, bis die Notstromaggregate zur Verfügung stehen. Diese Funktion war auch trotz des Mangels jederzeit gegeben. Die Batterieanlage wird komplett getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.