

Mitteilung

Mangel an der Lüftungsanlage

Am 26.06.2026 um 11:30 Uhr wurde an der Lüftungsanlage im Gebäude der Teilbetriebstätte LAW Eindampfanlage A536 der Entsorgungsbetriebe eine wiederkehrende Prüfung durchgeführt. Hier wurde im Zuge der Prüfung der Strömungsrichtung festgestellt, dass in mehreren Räumen keine gerichtete Strömung gegeben war. Die Unterdruckhaltung im Gebäude gegenüber der Atmosphäre war weiterhin gegeben. Die Fachtechnik wurde mit der Behebung beauftragt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.