

Mitteilung

Funktionsstörung an einem Abschirmtor

Am 06.07.2026 um 09:00 Uhr wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) eine Funktionsstörung an einem Abschirmtor in einem nicht zugänglichen Bereich mit einer Meldung am örtlichen Leitstand angezeigt.

Zur Kontrolle der Störung wurde das Tor aufgefahren und ließ sich anschließend nicht mehr schließen. Die Fachtechnik wurde mit der Ursachenanalyse beauftragt.

Das Tor wurde durch Überbrückung der Sicherheitsleiste geschlossen und damit in einen sicherheitsgerichteten Zustand gebracht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.