

Mitteilung

Ungeplante Schaltung der Lüftung

Am 17. Juli 2026 wurde im zentralen Kontrollraum signalisiert, dass die Lüftungsanlage des Prozessgebäudes der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) kurzzeitig in einen anderen Betriebszustand fuhr. Hierbei ist die Luftmenge reduziert, die gerichtete Strömung ist weiterhin gewährleistet. Die Störung konnte quittiert werden und die Lüftungsanlage wurde in den ursprünglichen Betriebszustand überführt. Die Ursachensuche wurde eingeleitet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.